
Hjallerup Marked

Drift, kontrol og vedligehold

1. marts 2024, version 1



INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Indledning.....	3
2	Driftsorganisation.....	4
3	Kontrolorganisation.....	7
3.1	Kontrolplan.....	8
3.2	Driftsmæssige forskrifter.....	9
4	Forsamlingstelte.....	10
5	Brandveje og brandforhold.....	18
6	Aktive brandsikringstiltag.....	21
6.1	Flugtvejs- og panikbelysning.....	22
7	Håndudstyr.....	23
7.1	Håndsprøjtebatteri.....	24
7.2	Brandtæppe.....	25
8	Bilagsoversigt.....	26
8.1	Bilag 1 - Suppleringsark.....	27

1 Indledning

Denne plan for drift, kontrol og vedligehold omhandler beredskabsmæssige forhold i forbindelse med afholdelse af Hjallerup Marked, som i forhold til gældende lovgivning kræver løbende drift, kontrol og vedligehold for at opretholde det ønskede og krævede sikkerhedsniveau.

Denne plan for drift, kontrol og vedligehold er udarbejdet med fokus på den eller de personer, der skal foretage de i planen nævnte kontroller, og planen skal betragtes som et værktøj til styring af de krævede kontroller.

Det skal sikres, at brandsikkerheden på Hjallerup Marked til stadighed opretholdes. Sker der ændringer i forbindelse med Markedets opbygning eller afholdelse, skal denne plan tilpasses ændringerne.


Drifts-, kontrol- og vedligeholdsplanen indeholder oplysninger om, hvem der er den ansvarlige person for brandsikkerheden på markedet, og hvem der er dennes stedfortræder (den eller de personer, som ansvaret er overdraget til). Desuden fremgår det med hvilke intervaller, de forskellige brandsikringstiltag skal kontrolleres.

Denne Drifts-, kontrol- og vedligeholdsplan indgår som del 4 af Hjallerup Markeds samlede Sikkerhedsmanual. Sikkerhedsmanualen består af i alt 5 dele, og der henvises især til del 1 "Generelle forhold", til del 2 "Beredskabsplan" og del 5 "Tjeklister", hvor de udfyldte kontrolblanketter samles.

2 Driftsorganisation

Ansvarlig for Hjallerup Markeds afvikling

Navn: Stefan Jacobsen
Tlf.: 51 92 90 13



(Underskrift)

Ansvarligt sikkerhedsudvalg

Navn: Peter Burholt (PB)
Tlf.: 40 77 90 00



(Underskrift)

Navn: Steven Krogh-Larsen (SKL)
Tlf.: 60 22 20 61



(Underskrift)

Stedfortræder for sikkerhedsledere

Navn: Anders-Peter Østergaard (AØ)
Tlf.: 51 94 32 12



(Underskrift)

Forkortelser benyttet i nedenstående – se endvidere oversigt i del 3.

RU Resturationsudvalg

SU Sikkerhedsudvalg

TU Teknisk udvalg

Oversigt over driftsansvarlige personer for delområder ved Hjallerup Marked 2024

Sted	Aktivitet	Tidspunkt	Ansvarlig person
Markedstelt	Bordopstilling	Alle dage	RU
	Gennemgang af teltets overordnede brandsikkerhed	Torsdag inden ibrugtagning	SU
	Sikkerhedsledere	Torsdag kl. 18-01	SU
	Sikkerhedsvagt (Rød bar)	Torsdag kl. 18-01	RU
	Gennemgang af teltets overordnede brandsikkerhed	Fredag inden ibrugtagning	SU
	Vagtleder (Hjørnet)	Fredag kl. 10 – 13	RU
	Vagtleder (Rød bar)	Fredag kl. 13 – 17	RU
	Sikkerhedsvagt (Rød bar)	Fredag kl. 17 – 21	RU
	Sikkerhedsvagt (Rød bar)	Fredag kl. 21 – 02	RU
	Gennemgang af teltets overordnede brandsikkerhed	Lørdag inden ibrugtagning	SU
	Vagtleder (Rød bar)	Lørdag kl. 10 – 13	RU
	Vagtleder (Rød bar)	Lørdag kl. 13 – 17	RU
	Sikkerhedsvagt (Rød bar)	Lørdag kl. 17 – 21	RU
	Sikkerhedsvagt (Rød bar)	Lørdag kl. 21 – 02	RU
Markedskroen	Bordopstilling	Alle dage	RU
	Gennemgang af teltets overordnede brandsikkerhed	Fredag inden ibrugtagning	SU
	Vagtleder	Fredag kl. 9.30 – 15	RU
	Vagtleder	Fredag kl. 15 – 20	RU
	Vagtleder	Fredag kl. 20 – 02	RU
	Gennemgang af teltets overordnede brandsikkerhed	Lørdag inden ibrugtagning	SU
	Vagtleder	Lørdag kl. 9.30 – 15	RU
	Sikkerhedsvagt	Lørdag kl. 15 – 20	RU
	Sikkerhedsvagt	Lørdag kl. 20 – 02	RU
	Gennemgang af teltets	Søndag inden ibrug-	SU

	overordnede brandsikkerhed	tagning	
	Vagtleder	Søndag kl. 9.30 – 15	RU
	Sikkerhedsvagt	Søndag kl. 15 – 18	RU
Stalden	Bordopstilling	Alle dage	RU

Oversigt over driftsansvarlige personer for delområder ved Hjallerup Marked 2024

Sted	Aktivitet	Tidspunkt	Ansvarlig person
Markedspladsen	Opmåling af stædepladser og brandveje	Inden Markedet	AØ
	Brandsikkerhed	Under Markedet	SU
Campingpladsen	Opmåling af stædepladser og brandveje	Inden Markedet	AØ
	Brandsikkerhed	Under Markedet	SU
Brand- og evakueringsinstruks	Laminering	Inden Markedet	SU
	Ophængning	Inden Markedet	SU
Vagtlederinstruks og vagtlederplan	Laminering	Inden Markedet	SU
	Ophængning	Under Markedet	SU
Flugtvejsplaner A3	Laminering	Inden Markedet	SU
	Ophængning	Under Markedet	SU
Brandmateriel	Klargøring	Inden Markedet	SU
	Udbringning vagtsteder	Inden Markedet	SU
	Udbringning scener	Inden Markedet	SU

3 Kontrolorganisation

Nedennævnt er en skematisk oversigt over hvem, der udfører de enkelte nødvendige kontrolarbejder.

Nogle af opgaverne er kontraheret med firmaer uden for Hjallerup Markeds egen organisation.

Kontrolemne	Egenkontrol	Ekstern konsulent
Forsamlingstelte		
Markedsteltet	SU	
Markedskroen	SU	
Stalden	SU	
Café Vrinsk	SU	
Cuba Bar	SU	
Brandveje og brandforhold		
Markedspladsen	SU	
Campingpladsen	SU	
Brandtekniske installationer		
Flugtvejs- og panikbelysning	Carsten Neve Jensen	KT Elektrik, Aalborg
El Installationer		
El tavler mm.	Jonas Manstrup	KT Elektrik, Aalborg
Gas Installationer		
Køkkenudstyr	Jonas Manstrup	Den bette servicemon-tør
Brandslukningsmateriale		
Håndslukkere	SU	NOBR
Håndsprøjtebatteri	SU	NOBR
Brandtæpper	SU	Hjallerup Marked

3.1 Kontrolplan

Kontrolelemne	Daglig kontrol Inden teltet tages i brug	Kontrol ved ændret indretning og anvendelse	Før Markedet	Årlig				
Forsamlingstelte								
Markedsteltet								
Markedskroen								
Stalden								
Café Vrinsk								
Cuba Bar								
Torvegrillen								
Markedskøkken								
Brandveje og brandforhold								
Markedspladsen								
Campingpladsen								
Brandtekniske installationer								
Flugtvejs- og panikbelysning								
Håndudstyr								
Kulsyre slukker								
Håndsprøjtet batteri								
Brandtæppe								
Udstyr								
Elinstallationer								
Gasinstallationer / grill mm								

Farvekoden i skemaet henviser til det nødvendige uddannelsesniveau, som fremgår af oversigten nedenfor.

Uddannelsesniveau	Farvesignatur
1. Ingen, men personen er instrueret grundigt.	
2. Gennemgået brugerkursus for anvendelse af det pågældende anlæg samt gennemgået brandteknisk basiskursus svarende til DBI's.	
3. Kræver en faguddannet person, eksempelvis autoriserede VVS- og el-installatør, DS-certifikat mv.	

3.2 Driftsmæssige forskrifter

Hjallerup Marked er omfattet af Bygningsreglement 2018, fremad benævnt "BR18". I BR18 henvises der yderlig til kap. 5 Brand, hvor følgende vejledning der gør sig gældende: Bilag 11 - Præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingsstelte, camping- og salgsområder, fremad benævnt "Bilag 11".

Ordensregler

Den daglige leder skal drage omsorg for, at ordensreglerne overholdes, og at personalet er grundigt instrueret om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet.

Parkering af motorkøretøjer (herunder trucks) uden for driftstiden og opladning af trucks må kun ske på de steder, der af brandmyndigheden er godkendt til dette formål. Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Vejledning nr. 21 om indretningen og drift af truck i erhvervsvirksomheder – udsendt af Dansk Brandværns-Komité.

Flugtveje (indtrængningsveje for brandvæsenet)

Oplagring m.v. skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder "flugtvejsdøre", der ikke benyttes i den daglige drift.

"FOREBYGGELSE AF BRAND"

Vær forsigtig med anvendelse af åben ild.

Levende lys og dekorationer skal anbringes på ubrændbart og stabilt underlag og i god afstand fra brændbart materiale. Tændte lys skal holdes under opsyn.

Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg. Beholderne må kun benyttes til dette formål.

Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller i en container.

Kaffemaskiner og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brug.

Olieklude m.v. kan selvantænde og skal efter brugen anbringes i ubrændbare beholdere med låg.

Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere.

"*Flugtvejsdøre*" må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje.

Brandslukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt.

4 Forsamlingstelte

Forsamlingstelte skal kontrolleres hver morgen, før teltet tages i brug, og hver gang der ændres på indretningen.

På efterfølgende sider er indsat skemaer til brug for den daglige kontrol af:

- Markedsteltet
- Markedskroen
- Stalden
- Café Vrinsk
- Cuba Bar

Særligt for Markedsteltet gælder, at der er to indretningsplaner.

For Markedet 2023 er følgende gældende for Markedsteltet:

Dag	Tidspunkt	Indretning
Torsdag d. 1. juni	Kl. 18.00 – 01.00	Koncertopstilling
Fredag d. 2. juni	Kl. 10.00 – 02.00	Med bordopstilling
Lørdag d. 3. juni	Kl. 10.00 – 02.00	Med bordopstilling
Søndag d. 4. juni	Lukket	-

Navn: Driftsjournal for Markedsteltet

Adresse: Hjallerup Markedsplads, Algade 43, 9320 Hjallerup

Kontrol hver morgen, før teltet tages i brug:

- Indretningen er i overensstemmelse med pladsfordelingsplanen.
- Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde.
- Flugtveje og gangarealer er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Udgange kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- Udgange samt nødbelysningslamper og skilte ved disse er synlige.
- Opslag på et synligt sted med angivelse inventaropstilling i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan.
- Alle lamper, der hører til nødbelysningen, er i orden.
- Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte.
- Der forefindes en batteridrevet megafon.
- I hver bar forefindes en taske med kniv til at skære teltdugen op med.
- Personalet har modtaget instruktion om
 - det tilladte antal personer
 - ordensreglerne
 - brug og placering af brandslukningsmateriellet.
- Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.

Bemærkninger

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:

Navn: Driftsjournal for Markedskroen

Adresse: Hjallerup Markedsplads, Algade 43, 9320 Hjallerup

Kontrol hver morgen, før teltet tages i brug:

- Indretningen er i overensstemmelse med pladsfordelingsplanen.
- Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde.
- Flugtveje og gangarealer er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Udgange kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- Udgange samt nødbelysningslamper og skilte ved disse er synlige.
- Opslag på et synligt sted med angivelse inventaropstilling i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan.
- Alle lamper, der hører til nødbelysningen, er i orden.
- Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte.
- Der forefindes en batteridrevet megafon.
- I hver bar forefindes en taske med kniv til at skære teltdugen op med.
- Personalet har modtaget instruktion om
 - det tilladte antal personer
 - ordensreglerne
 - brug og placering af brandslukningsmateriellet.
- Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.

Bemærkninger

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:

Navn: Driftsjournal for Stalden

Adresse: Hjallerup Markedsplads, Algade 43, 9320 Hjallerup

Kontrol hver morgen, før teltet tages i brug:

- Indretningen er i overensstemmelse med pladsfordelingsplanen.
- Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde.
- Flugtveje og gangarealer er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Udgange kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- Udgange samt nødbelysningslamper og skilte ved disse er synlige.
- Opslag på et synligt sted med angivelse inventaropstilling i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan.
- Alle lamper, der hører til nødbelysningen, er i orden.
- Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte.
- Der forefindes en batteridrevet megafon.
- Der forefindes en taske med kniv til at skære teltdugen op med.
- Personalet har modtaget instruktion om
 - det tilladte antal personer
 - ordensreglerne
 - brug og placering af brandslukningsmateriellet.
- Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.
- Skydedøren mellem Stalden og Markedskøkkenet har et skilt, der viser, at skydedøren skal lukkes i tilfælde af brand og i øvrigt være låst om natten.
- Skydedøren mellem Stalden og Markedskøkkenet kører let og slutter tæt, når den er lukket.
- Skydedøren mellem Stalden og Markedskøkkenet kan låses.
- Mindst én vagtleder på hver af dagens vagter er instrueret i, at skydedøren mellem Stalden og Markedskøkkenet skal lukkes i tilfælde af brand.

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:

Navn: Driftsjournal for Café Vrinsk

Adresse: Hjallerup Markedsplads, Algade 43, 9320 Hjallerup

Kontrol hver morgen, før teltet tages i brug:

- Indretningen er i overensstemmelse med pladsfordelingsplanen.
- Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde.
- Flugtveje og gangarealer er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Udgange kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- Flugtvejsskilte ved nødudgange er synlige.
- Opslag på et synligt sted med angivelse inventaropstilling i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan.
- Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte.
- Der forefindes en taske med kniv til at skære teltdugen op med.
- Personalet har modtaget instruktion om
 - det tilladte antal personer
 - ordensreglerne
 - brug og placering af brandslukningsmateriellet.
- Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:

Navn: Driftsjournal for Cuba Bar

Adresse: Hjallerup Markedsplads, Algade 43, 9320 Hjallerup

Kontrol hver morgen, før teltet tages i brug:

- Indretningen er i overensstemmelse med pladsfordelingsplanen.
- Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde.
- Flugtveje og gangarealer er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Udgange kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- Flugtvejsskilte ved nødudgange er synlige.
- Opslag på et synligt sted med angivelse inventaropstilling i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan.
- Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte.
- Der forefindes en taske med kniv til at skære teltdugen op med.
- Personalet har modtaget instruktion om
 - det tilladte antal personer
 - ordensreglerne
 - brug og placering af brandslukningsmateriellet.
- Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:

Navn: Driftsjournal for Torvegrillen

Adresse: Hjallerup Markedsplads, Algade 43, 9320 Hjallerup

Rundering på pladsen:

- Indretningen er i overensstemmelse med situationsplanen.
- Brandveje er ryddelige og fri for oplag.
- Slukkere er placeret synligt i salgs- og/eller køkkenområde
- Personale er informeret om håndvask
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Bemærkninger

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:

Navn: Driftsjournal for Markedskøkken

Adresse: Hjallerup Markedsplads, Algade 43, 9320 Hjallerup

Rundering på pladsen:

- Indretningen er i overensstemmelse med situationsplanen.
- Brandveje er ryddelige og fri for oplag.
- Slukkere er placeret synligt i køkkenområde
- Personale er informeret om håndvask
- Der forefindes førstehjælpsudstyr
-
-
-
-
-
-
-
-

Bemærkninger

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:

5 Brandveje og brandforhold

Brandveje og brandforhold kontrolleres ved runderinger i følgende områder:

- Markedspladsen
- Campingpladsen

Navn: Driftsjournal for Markedspladsen

Adresse: Hjallerup Markedsplads, Algade 43, 9320 Hjallerup

Rundering på pladsen:

- Indretningen er i overensstemmelse med situationsplanen.
- Brandveje og kræmmergader er hhv. 3 meter og 5 meter brede.
- Brandveje og kræmmergader er fri for oplag.
- Der er opsat belysning på hovedfærdselsåre, og belysningen er tændt.
- Flugtveje fra forsamlingsstelte er frie og ryddelige.
-
-
-
-
-
-
-
-

Bemærkninger

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:

Navn: Driftsjournal for Campingpladsen

Adresse: Hjallerup Markedsplads, Algade 43, 9320 Hjallerup

Rundering på pladsen:

- Indretningen er i overensstemmelse med situationsplanen.
- Mark 1 og 2 er inddelt i enheder på maksimalt 500 m² afgrænset af 5 m brandveje.
- Mellem de enkelte enheder skal der være 3 m mellemrum eller 5 m friområde.
- Mark 3 og 4 skal overholde kravet på 3 m mellem enheder.
- Brandveje er minimum 3 meter
- Brandveje er ryddelige og fri for oplag.
-
-
-
-
-
-

Bemærkninger

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:

6 Aktive brandsikringstiltag

Markedet har nedennævnte aktive brandsikringstiltag, som skal kontrolleres og vedligeholdes, så de aktive brandsikring til stadighed opfylder kravene.

- Flugtvejs- og panikbelysning

6.1 Flugtvejs- og panikbelysning

1. Før enhver benyttelse af teltet skal det kontrolleres, at samtlige lamper, der hører til flugtvejs- og panikbelysningen, er i orden.
2. Defekte lyskilder skal udskiftes. Batterier vedligeholdes i henhold til vejledning fra leverandøren.
3. Afprøvning af anlæggets automatiske omkobling til batteridrift skal foretages mindst 1 gang om året inden markedet.
4. Afprøvning af anlægget til fuld brændetid (min. 30 minutter) skal foretages mindst 1 gang om året inden markedet. Der skal føres bog over prøverne.

Flugtvejs- og panikbelysning skal **dagligt kontrolleres** og være i driftsklar tilstand. Mindst en gang om året bør flugtvejs- og panikbelysningen serviceres af en autoriseret elinstallatør.

Der henvises endvidere til Brandteknisk Vejledning 34, afsnit 7.

Kontrolintervaller:

- Daglig, 1 gang/år.

Dato	Den udførte kontrol	Bemærkninger	Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen	
			Tydelig og letlæselig	Underskrift

7 Håndudstyr

Markedet har indlejret nedennævnte håndudstyr, som skal kontrolleres og vedligeholdes, så at dette altid fremstår i godkendte og funktionsdygtige stand.

- Kulsyreslukkere

Udstyret leveres Nordjyllands Beredskab hhv. andre leverandører, har leverandøren ansvaret for, at det udstyr, de leverer, er godkendt. TU har ansvaret for at tjekke mærkningen, så Hjallerup Marked kun modtager og anvender godkendt materiel.

Nedenstående kontrolleres af sikkerhedsudvalg.

- Håndsprøjtebatterier
- Brandtæpper

8 Bilagsoversigt

- Suppleringsark

